

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Нолинского района
ул.К.Либкнехта, д.3, г.Нолинск, 613440, т.2-19-82

г. Нолинск
(место составления акта)

« 08 » февраля 2019 г.
(дата составления акта)

17 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 2

По адресу/адресам: г.Нолинск, ул. Фрунзе, д. 12а

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Нолинского района
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

по пожарному надзору Буторина С.Г. от 09.01.2019г. № 2

была проведена плановая проверка в отношении: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №3 «Василек» г. Нолинска Кировской области (сокращенное наименование: МКДОУ №3)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия,

имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"28" января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

"29" января 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

"08" февраля 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/9 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Нолинского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

14.01.2019г. 14-00 час.

Федоровых Е.А.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Нолинского района по пожарному надзору Буторин Сергей Григорьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)


При проведении проверки присутствовали: заведующая МКДОУ №3 Федоровых Е.А.


(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	высота эвакуационного выхода из помещений пищеблока менее 1,9 метра	СП 1.13130.2009 п.4.2.5	МКДОУ №3; заведующая МКДОУ №3
2.	ширина марша лестницы путей эвакуации со второго этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,77 метра).	СП 1.13130.2009 п.5.2.5, п.4.4.1	МКДОУ №3; заведующая МКДОУ №3
3.	На втором этаже здания отсутствует звуковые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п.6, п. 7 СП 3.13130.2009	МКДОУ №3; заведующая МКДОУ №3
4.	В помещениях кухни (цокольный этаж) отсутствует второй огнетушитель с рангом тушения класса пожара «А».	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР) п. 465, п.468	МКДОУ №3; заведующая МКДОУ №3
5.	Огнетушители с полной массой менее 15кг в коридоре первого этажа здания установлены на высоте более 1,5 метра от уровня пола до их верха.	ППР п. 480, СП 9.13130.2009 п.4.2.7	МКДОУ №3; заведующая МКДОУ №3
6.	Запор на двери эвакуационного выхода не обеспечивает его свободное открывание изнутри без ключа.	ППР п. 35	МКДОУ №3; заведующая МКДОУ №3
7.	Не проведено испытание ограждения на крыше здания детского сада не реже 1 раза в 5 лет	ППР п. 24	МКДОУ №3;
8.	Двери лестничной клетки второго этажа не имеют устройство для самозакрывания и уплотнение в притворе.	СНиП 21-01-97* п. 6.18	МКДОУ №3; заведующая МКДОУ №3

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: проверочный лист Ф1.1

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Нолинского района по пожарному надзору Буторин С.Г.

(должность, ФИО)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая МКДОУ №3 Федоровых Е.А.

Е.А. Федорова

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 08 » февраля 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-68-33. E-mail: firekir@kiroj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.