

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-68-33 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Нолинского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Карла Либкнехта, 13, г. Нолинск, 613440, тел. 2-19-82

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 2/1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад №3
«Василек» г. Нолинска Кировской области;

Заведующей муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №3 «Василек» г. Нолинска Кировской области.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору от
« 09 » января 2019 года № 2, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» в период

"28" января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

"29" января 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

"08" февраля 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа.

Проведена проверка

Главным государственным инспектором Нолинского района по пожарному надзору Буториным
С.Г.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие
по надзору,

Здания и помещений муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №3 «Василек» г. Нолинска Кировской области, расположенных по адресу: Киров-
ская область, г. Нолинск ул. Фрунзе, д. 12а

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МКДОУ №3 Федоровых Е.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Преписания	перечень выявленных нарушений, мест их выявления	наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2	3	4	5
1.	высота эвакуационного выхода из помещений пищеблока менее 1,9 метра	СП 1.13130.2009 п.4.2.5	15.01.2020	
2.	ширина марша лестницы путей эвакуации со второго этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,77 метра).	СП 1.13130.2009 п.5.2.5, п.4.4.1	15.01.2020	
3.	На втором этаже здания отсутствует звуковые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п.6, п. 7 СП 3.13130.2009	15.01.2020	

