



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Кировской области)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Нолинского района Кировской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Нолинск

(место составления акта)

«17» февраля 2021 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 4

По адресу/адресам: 613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. Фрунзе, 12а  
(категория чрезвычайно высокого риска)

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного государственного инспектора Нолинского

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

района по пожарному надзору Буторина С.Г. от 18.01.2021г. № 4

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  
САД №3 "ВАСИЛЕК" Г. НОЛИНСКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (сокращенное наименование: МКДОУ  
№3) (ОГРН 1024300954215, ИНН 4321005008)

имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"02" февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа,

"02" февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа,

"05" февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа,

"17" февраля 2021 г. с 08 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа,

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня / 12 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Нолинского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется  
при проведении выездной проверки): Заведующая Федоровых Е.А. 18.01.2021 г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Нолинского района по

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в



**пожарному надзору Воробьев Андрей Николаевич.**

случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Федоровых Е.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ П/П	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершенные нарушения
1.	Высота эвакуационного выхода из помещений пищеблока подвального этажа (№ 1 в соответствии с техническим паспортом) менее 1,9 метра (фактически 1.62 метра).	ст. 6, 51, 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.2.18 СП 1.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	МКДОУ №3
2.	Высота эвакуационного выхода из помещения санузла первого этажа (№ 16 в соответствии с техническим паспортом) менее 1,9 метра (фактически 1.56 и 1.72 метра).	ст. 6, 51, 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.2.18 СП 1.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	МКДОУ №3
3.	Высота эвакуационного выхода из коридора первого этажа (№ 14 в соответствии с техническим паспортом) менее 1,9 метра (фактически 1.67 метра).	ст. 6, 51, 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.2.18 СП 1.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	МКДОУ №3
4.	При высоте выходов из помещений пищеблока, помещения санузла первого этажа, коридора первого этажа менее 1,9 м не применено обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, и не обеспечена его травмобезопасность.	ст. 6, 51, 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.2.18 СП 1.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	МКДОУ №3



5.	Ширина марша лестницы путей эвакуации со второго этажа здания (№ 14 в соответствии с техническим паспортом) менее 1,20 метра.	ст. 6, 51, 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.4.1 СП 1.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	МКДОУ №3
6.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей с составлением соответствующего протокола испытаний.	ст. 6, 51, 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 17 б) Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	МКДОУ №3
7.	Не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердака в соответствии с инструкцией изготовителя (Биопирен «МИГ-09», 1 раз в 3 года, последняя проверка 20.06.2017).	ст. 6, 51 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	МКДОУ №3
8.	Отсутствуют указатели, обозначающие направление движения к источникам противопожарного водоснабжения с нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	ст. 6, 51 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 48 Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	МКДОУ №3
9.	Не проведена очистка от снега и наледи в зимнее время ограждений на крыше (покрытии) здания.	ст. 6, 51 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 17 а) Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	МКДОУ №3
10.			

Входе проверки, 02.02.2021 в 09 часов 30 минут проведена проверка соответствия смонтированных автоматических систем противопожарной защиты объекта (здание детского сада) по адресу Кировская область, г. Нолинск, ул. Фрунзе, 12а, требованиям нормативных документов.

При выборочной имитации при приведении в действие ручного пожарного извещателя (ИПР) АУПС перешла в режим «Пожар» при этом в автоматическом режиме без участия персонала объекта в подразделение пожарной охраны пришли извещения о пожаре, на приёмно-контрольном приборе отобразилась информация по указанию шлейфа, где произошло включение, без задержки времени произошло включение системы СОУЭ в помещениях здания.

В соответствии с контрактом № 81/21/1ПМ от 19.01.2021 техническое обслуживание и ремонт смонтированной на объекте обслуживает автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «СОВА».

18.01.2021 ООО «Сова» произведены работы по обслуживанию АПС и СОУЭ, выдан акт о наличии и исправности оборудования и систем противопожарной защиты.



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

государственный инспектор Нолинского района  
по пожарному надзору Воробьев Андрей Николаевич  
(должность, ФИО)



  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая МКДОУ Детский сад №3 "Василек" г. Нолинска Кировской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » 02 2021 года   
(подпись)

Федоровых Е.А..

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)