

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Нолинского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Карла Либкнехта, 13, г. Нолинск, 613440

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 4/1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТ-  
СКИЙ САД №3 "ВАСИЛЕК" Г. НОЛИНСКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

заведующей МКДОУ детский сад №3 «Василек» Федоровых Е.А.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

"02" февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа,  
"02" февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа,  
"05" февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа,  
"17" февраля 2021 г. с 08 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа,  
проведено мероприятие по надзору: государственным инспектором Нолинского района по пожар-  
ному надзору Воробьевым А.Н.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

здания и помещений по адресам Кировская область, г. Нолинск, ул. Фрунзе, 12а

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Федоровых Е.А. – заведующей МКДОУ детский сад №3 «Василек»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Высота эвакуационного выхода из помещений пищеблока подвального этажа (№ 1 в соответствии с техническим паспортом) менее 1,9 метра (фактически 1.62 метра).	ст. 6, 51, 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.2.18 СП 1.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	01.02.2022	
2.	Высота эвакуационного выхода из помещения санузла первого этажа (№ 16 в	ст. 6, 51, 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.02.2022	

	соответствии с техническим паспортом) менее 1,9 метра (фактически 1.56 и 1.72 метра).	п. 4.1.4, п. 4.2.18 СП 1.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;		
3.	Высота эвакуационного выхода из коридора первого этажа (№ 14 в соответствии с техническим паспортом) менее 1,9 метра (фактически 1.67 метра).	ст. 6, 51, 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.2.18 СП 1.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	01.02.2022	
4.	При высоте выходов из помещений пищеблока, помещения санузла первого этажа, коридора первого этажа менее 1,9 м не применено обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, и не обеспечена его травмобезопасность.	ст. 6, 51, 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.2.18 СП 1.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	01.08.2021	
5.	Ширина марша лестницы путей эвакуации со второго этажа здания (№ 14 в соответствии с техническим паспортом) менее 1,20 метра.	ст. 6, 51, 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.4.1 СП 1.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	01.02.2022	
6.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей с составлением соответствующего протокола испытаний.	ст. 6, 51, 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 17 б) Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	01.08.2021	
7.	Не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердака в соответствии с инструкцией изготовителя (Биопирен «МИГ-09», 1 раз в 3 года, последняя проверка 20.06.2017).	ст. 6, 51 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	01.08.2021	

8.	Отсутствуют указатели, обозначающие направление движения к источникам противопожарного водоснабжения с нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	ст. 6, 51 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 48 Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	01.08.2021	
9.	Не проведена очистка от снега и наледи в зимнее время ограждений на крыше (покрытии) здания.	ст. 6, 51 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 17 а) Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор Нолинского района  
по пожарному надзору Воробьев А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

« 17 » февраля 2021 г.

Предписания для исполнения получил:

*(Handwritten signature)* *Заведующая МКАОУ ЧЗ Воробьевых ЕА*  
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« 17 » 02 2021 г.