

### ОТЧЕТ

Об устранении нарушений по акту проверки № 22-37/11 «12» февраля 2018 г.

1. Сообщаю, что из 15 выявленных нарушений устранено 15

№ нарушения	Что сделано
1.	Назначен ответственный за электрохозяйство по договору
2.	Составлен график ППР электрооборудования на 2018 г.
3.	Составлены и утверждены односторонние и исполнительные схемы электрических соединений МР 2004-3
4.	Проведено измерение сопротивления изоляции вторичной кабельной сети 0,4 кВ на ВРУ-2 д/с
5.	Проведено измерение сопротивления изоляции электропроводок в здании склада
6.	Составлен и утвержден паспорт на заземляющее устройство молниезащиты д/с
7.	Проведено измерение сопротивления изоляции электролинии в щитовом д/с
8.	Определен перечень должностей и профессий, требующих присвоения I гр. по электробезопасности
9.	Заведен журнал присвоения I гр. по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. Утверждена программа инструктажа по электробезопасности, проведен инструктаж с проверкой знаний.
10.	Присвоены основные электрозащитные средства до 1000 В. Испытаны
11.	В помещениях для пребывания детей электрозащитные средства и выключатели установлены на высоте 1,8 м. от уровня пола.
12.	Повешена бирка на ВРУ-0,4 кВ в здании д/с на вводной кабельной линии кВ 0,4 кВ, угрожающая жизни
13.	Проведена очистка оборудования распределительных устройств от пыли и грязи.
14.	ВРУ-0,4 кВ, 1 щитовый соответствуют действительности.
15.	ВРУ-0,22 кВ повешен предупреждающий знак по электробезопасности и указаны надписи на нагеле при присоединении.
16.	Рубильник ЯРВ-100 убран, повешен автомат 3П 20А.
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	

Заведующая МК ДОУ №3 Резоровы / Резоровы  
15.05.2018 г.

