



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Володарского ул., д.223, г. Киров, Кировская обл., 610027, телефон/факс (8332) 35-17-42
E-mail: kirov@zural.gosnadzor.ru, [http: www.zural.gosnadzor.ru](http://www.zural.gosnadzor.ru)

Кировская обл., г. Нолинск,
ул. Фрунзе, 12А
(место составления акта)

12 февраля 2018 года
(дата составления акта)
09 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 22-37/11

По адресу / адресам: 613440, Кировская обл., Нолинский р-н, г. Нолинск, ул.Фрунзе, 12А,
на основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
плановой выездной проверки от 17.01.2018 № 192-рп/к
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая выездная проверка в отношении:
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3
«Василёк» г. Нолинска Кировской области (МКДОУ детский сад № 3 г. Нолинска Кировской обл.)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до с час. мин. Продолжительность
« » 20 г. с час. мин. до с час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 05.02. по 12.02.2018 г., 6 рабочих дней
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Фёдоровых Елена Алексеевна - заведующая МКДОУ детский сад № 3 г. Нолинска (т. 2-17-71)
05.02.2018 г. 09 часов 00 минут Федоровых
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Телицын Сергей Александрович, старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Кировской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала:

Фёдоровых Елена Алексеевна - заведующая МКДОУ детский сад № 3 г. Нолинска

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено при осуществлении лицензируемого вида деятельности	Лица, допустившие нарушения
1.	Не назначен соответствующим документом ответственный за электрохозяйство детского сада с IV группой по электробезопасности.	п.п.1.2.2., 1.2.3., 1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 и зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003, далее – ПТЭЭП.	Заведующая МКДОУ детский сад №3 г. Нолинска Фёдоровых Е.А.
2.	Не составлен график планово-предупредительных ремонтов основного оборудования электроустановок детского сада на 2018 год.	п.п.1.2.2.,1.2.6., 1.6.3. ПТЭЭП;	Заведующая МКДОУ детский сад №3 г. Нолинска Фёдоровых Е.А.
3.	Не обеспечено наличие однолинейных и исполнительных схем электрических соединений при нормальных режимах работы оборудования.	п.п. 1.2.2., 1.2.6., 1.5.18., ПТЭЭП	Заведующая МКДОУ детский сад №3 г. Нолинска Фёдоровых Е.А.
4.	Не представлен протокол измерения сопротивления изоляции вводной кабельной линий 0,4кВ на ВРУ-2 (вводное распределительное устройство) детского сада.	п.п.1.2.2.,1.2.6., 2.4.28., приложение 3, п.6.2. ПТЭЭП	Заведующая МКДОУ детский сад №3 г. Нолинска Фёдоровых Е.А.
5.	Не представлен протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок в здании склада.	п.п.1.2.2., 1.2.6., 2.12.17., приложение 3.1., табл. 37 ПТЭЭП	Заведующая МКДОУ детский сад №3 г. Нолинска Фёдоровых Е.А.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено при осуществлении лицензируемого вида деятельности	Лица, допустившие нарушения
6.	Не представлен паспорт на заземляющее устройство молниезащиты здания детского сада.	п.п.1.2.2., 2.7.15. ПТЭЭП	Заведующая МКДОУ детский сад №3 г. Нолинска Фёдоровых Е.А.
7.	Не представлен протокол измерения сопротивления изоляции электроплиты в пищеблоке детсада. <i>(14.6.09)</i>	п.п.1.2.2., 1.2.6., 2.12.17., приложение 3.1., табл. 37 ПТЭЭП	Заведующая МКДОУ детский сад №3 г. Нолинска Фёдоровых Е.А.
8.	Не определён перечень должностей и профессий, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, отсутствует журнал установленного образца присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	п.п.1.2.2., 1.2.6., 1.4.4. ПТЭЭП, приложение 6 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.	Заведующая МКДОУ детский сад №3 г. Нолинска Фёдоровых Е.А.
9.	Не проведены испытания основных электротехнических средств до 1000 В (указатель низкого напряжения 2 шт., перчатки диэлектрические 2 пары, ручной изолирующий инструмент).	п.п.1.2.2., 1.7.3. ПТЭЭП	Заведующая МКДОУ детский сад №3 г. Нолинска Фёдоровых Е.А.
10.	В помещениях для пребывания детей электророзетки на 220 В и выключатели установлены на высоте менее 1,8 метра от уровня пола.	п. 1.2.2. ПТЭЭП, п. 6.6.30. Правил устройства электроустановок, седьмое издание, далее – ПУЭ.	Заведующая МКДОУ детский сад №3 г. Нолинска Фёдоровых Е.А.
11.	ВРУ-0,4 кВ здания детского №2 - на вводной кабельной линии (КЛ 0,4 кВ) отсутствует бирка, указывающие марку, напряжение, сечение и наименование линии.	п.1.2.2., п. 2.4.5. ПТЭЭП	Заведующая МКДОУ детский сад №3 г. Нолинска Фёдоровых Е.А.
12.	Не обеспечено своевременное и качественное проведение технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов (ППР) всего электрооборудования детского сада, склада и пищеблока, очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи..	п.п.1.2.2., 1.2.6., 1.6.3., 2.2.17. ПТЭЭП	Заведующая МКДОУ детский сад №3 г. Нолинска Фёдоровых Е.А.
13.	ВРУ-0,4 кВ №1 пищеблок – отсутствуют или не соответствуют действительности надписи назначения присоединений.	п.п.1.2.2., 2.2.20., ПТЭЭП	Заведующая МКДОУ детский сад №3 г. Нолинска Фёдоровых Е.А.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено при осуществлении лицензируемого вида деятельности	Лица, допустившие нарушения
14	ВРУ – 0, 22 кВ склада – отсутствует предупреждающий знак по электробезопасности и надписи назначения присоединений.	п.п.1.2.2., 2.2.20., ПТЭЭП	Заведующая МКДОУ д/сад №3 г. Нолинска Фёдоровых Е.А.
15	Склад - отсутствует дверца с запирающим устройством рубильника ЯРВ-100.	п. 1.2.2., 1.7.2., 2.2.4. ПТЭЭП	Заведующая МКДОУ д/сад №3 г. Нолинска Фёдоровых Е.А.
	Электропроводки в помещениях детского сада эксплуатируются более 35 лет без капитального ремонта.	п.п.1.2.2., 1.6.1., ПТЭЭП	

В ходе проведения проверки:

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

Резеро Вып
_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 12.02.2018 № 22-37/11

Подпись лица, проводившего проверку: _____

С актом проверки ознакомлена, экземпляр акта со всеми приложениями получила:
Фёдоровых Елена Алексеевна - заведующая МКДОУ детский сад № 3 г.Нолинска

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 12 » февраля 20 18 г. Резеро Вып
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)