

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

г. Нолинск

21 февраля 2018 года

Мировой судья судебного участка № 28 Нолинского судебного района Кировской области Бердников Н.С., рассмотрев в помещении судебного участка № 28 по адресу: Кировская область, г. Нолинск, ул. Пригородная, д.26, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Василек» г. Нолинска Кировской области (далее – МКДОУ детский сад № 3 «Василек» г. Нолинска)

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении при проведении государственным инспектором Нолинского района по пожарному надзору внеплановой проверки № 3 от 02.02.2018 года МКДОУ детского сада № 3 «Василек» г. Нолинска установлено, что данное юридическое лицо, не выполнило в установленный срок пункты 1,2 предписания ОНДПР Нолинского района от 10.02.2017 № 2/1/3-2 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

Пункт 1 предписания - высота эвакуационного выхода из помещений пищеблока менее 1,9 метра;

Пункт 2 предписания-ширина марша лестницы путей эвакуации со второго этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,77 метра);

В судебном заседании законный представитель МКДОУ детский сад № 3 «Василек» Федоровых Е.А. пояснила, что нарушения в настоящее время не устранены, поскольку отсутствуют денежные средства. По указанным пунктам предписания необходим капитальный ремонт здания либо реконструкция, однако перепланировки, реконструкции и капитального ремонта не было с момента постройки здания. Приобщила перечень документов.

Заслушав законного представителя юридического лица Федоровых Е.А., изучив материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

Частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Субъектами данного административного правонарушения являются, в том числе юридические лица.

Из буквального толкования диспозиции части 13 статьи 19.5 КоАП РФ следует, что объективная сторона данного состава административного правонарушения состоит в невыполнении в установленный срок только того предписания об устранении нарушений законодательства, которое является законным.

"СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", Строительные нормы и правила «пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* (приняты и введены в действие постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 года № 18-7) устанавливают общие требования противопожарной защиты помещений,

зданий и других строительных сооружений на всех этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно-техническую классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строительных конструкций и материалов (пункт 1.1). Следовательно, они подлежат применению как в процессе проектирования и строительства объекта, так и в ходе его эксплуатации.

В пункте 39 приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 16.03.2007 года № 140 разъяснено, что требования пожарной безопасности, изложенные во вновь принятых нормативных документах, не распространяются на существующие объекты, здания, сооружения, введенные в эксплуатацию в соответствии с ранее действовавшими нормативными документами, за исключением случаев, когда дальнейшая эксплуатация таких объектов, зданий (сооружений) в соответствии с новыми данными приводит к недопустимому риску для безопасности жизни или здоровья людей.

В письме МЧС РФ от 2 июня 2011 года № 19-3-1-2086 «О применении ПТЭЭП, ПУЭ, СНиП» указано, что при рассмотрении нарушений строительных норм и правил (СНиП) непосредственно связанных с требованиями пожарной безопасности, следует учитывать, что на здания, строения, сооружения, запроектированные и построенные по действовавшим ранее нормам, требования новых нормативных документов не распространяются.

Согласно пункту 1.7 СНиП 21-09-97* необходимость приведения существующих зданий в соответствие с данными нормами определяется пунктом 8.5 СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения», которые утратили силу с 01.10.2003. В соответствии с пунктом 8.5 СНиП 10-01-94, действовавших на момент введения в действие СНиП 21-01-97*, на существующие здания и сооружения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действующими нормативными документами, вновь разрабатываемые документы не распространяются, за исключением случаев, когда дальнейшая эксплуатация таких зданий и сооружений приводит к недопустимому риску для безопасности жизни и здоровья людей. В таких случаях в силу приведенной нормы компетентные органы исполнительной власти или собственник объекта должны принять решение о реконструкции, ремонте или сносе существующих зданий и сооружений.

Таким образом, при введении в действие "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", СНиП 21-01-97* распространение их действия на ранее введенные в эксплуатацию здания и сооружения не предусматривалось, за исключением случаев возникновения недопустимого риска для безопасности жизни и здоровья людей. При этом соответствующие требования СНиП 21-01-97* по смыслу пункта 4.3 данных Правил и пункта 8.5 СНиП 10-01-94, подлежали применению лишь в ходе проведения реконструкции или ремонта здания.

Системный анализ приведенных выше норм позволяет сделать вывод о том, что в отношении объектов, введенных в эксплуатацию до введения в действие "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", СНиП 21-01-97*, данные Правила подлежат применению только в части установленных ими требований пожарной безопасности, предъявляемых к противопожарному режиму эксплуатации объекта. Содержащиеся в СНиП 21-01-97* требования пожарной безопасности, относящиеся не к противопожарному режиму эксплуатации здания (сооружения), а к его конструктивным, объемно-планировочным

и инженерно-техническим характеристикам, соблюдение которых применительно к конкретному эксплуатируемому зданию (сооружению) потребует их изменения, подлежат соблюдению только в случае реконструкции или капитального ремонта данного здания (сооружения), а не в процессе его текущей эксплуатации.

Здание МКДОУ детского сада № 3 «Василек» г. Нолинска построено в 1917 году.

Сведений о том, что здание подвергалось реконструкции или капитальному ремонту, не имеется, а нарушения правил пожарной безопасности, пункты 1,2 предписания 10.02.2017 № 2/1/3-2, невыполнение которых вменено юридическому лицу, связаны с расширением проемов лестничных маршей, эвакуационных выходов, то есть связаны с конструктивным изменением здания.

Следовательно МКДОУ детский сад № 3 «Василек» г. Нолинска, эксплуатирующее здание, построенное до введения в действие "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", СНиП 21-01-97*, не обязано, вплоть до проведения реконструкции или капитального ремонта данного здания соблюдать указанные требования.

Производство по делу об административном правонарушении по пунктам 1,2 предписания государственного инспектора Нолинского района по пожарному надзору от 10.02.2017 № 2/1/3-2 подлежит прекращению в связи с отсутствием состава административного правонарушения, по п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ч.1 ст.24.5, ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой судья

ПО С Т А Н О В И Л:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Василек» г. Нолинска Кировской области прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Нолинский районный суд Кировской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления путем подачи жалобы через мирового судью.

Мировой судья: _____

Верно: Мировой судья: _____ Н.С. Бердников

