

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Нолинского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Карла Либкнехта, 13, г. Нолинск, 613440, тел. 2-19-82

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2 / 1 / 1 - 2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад №3 «Василек» г. Нолинска Кировской области;

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

заведующей МКДОУ №3

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Нолинского района по пожарному надзору № 2 от « 26 » декабря 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "22" января 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа. "01" февраля 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. "02" февраля 2018 г. с 08 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. проведена проверка государственным инспектором Нолинского района по пожарному надзору (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по Буториным С.Г.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с заведующей МКДОУ №3 Федоровых Е.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи пи я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	высота эвакуационного выхода из помещений пищеблока менее 1,9 метра	Н 102-54 п.31 прим.2, СП 1.13130.2009 п.4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев	15.01.2019	
2	ширина марша лестницы путей эвакуации со второго этажа здания менее 1,2 метра	Н 102-54 п.33 ширина марша лестниц, служащих для эвакуации, должна быть не менее 1,2 и не более 2,2м, СП 1.13130.2009 п.5.2.5, п.4.4.1 Ширина лестничного марша в зданиях должна быть	15.01.2019	

(фактически 0,77 метра).	не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м.	
--------------------------	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Нолинского района по пожарному надзору Буторин С.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02 » февраля 2018 г.



Предписания для исполнения получил:

Федоровы
(подпись)

заведующая МКДОУ №3 Федоровых Е.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 02 » февраля 2018 г.

Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.
E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.