



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Володарского ул., д.223, г. Киров, Кировская обл., 610027, телефон/факс (8332) 35-17-42  
E-mail: [kirov@zural.gosnadzor.ru](mailto:kirov@zural.gosnadzor.ru), <http://www.zural.gosnadzor.ru>

Кировская обл., г. Нолинск,  
ул. Фрунзе, 12А  
(место составления акта)

12 февраля 2018 года  
(дата составления акта)  
09 часов 00 минут  
(время составления акта)

**ПРЕДПИСАНИЕ №22-37/11**

Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Кировской области Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Телицын С.А.  
(должность, фамилия, инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании акта проверки от 12 февраля 2018 г. № 22-37/11 в отношении:

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Василёк» г. Нолинска Кировской обл. (МКДОУ детский сад № 3 г. Нолинска Кировской обл.)  
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

в присутствии: заведующей МКДОУ детский сад № 3 г. Нолинска Фёдоровых Е.А.  
(должность, фамилия, инициалы законного / уполномоченного представителя юридического лица)

**ПРЕДПИСЫВАЮ**

**устранить выявленные нарушения**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено при осуществлении лицензируемого вида деятельности	Срок устранения нарушения
1.	Не назначен соответствующим документом ответственный за электрохозяйство детского сада с IV группой по электробезопасности.	п.п.1.2.2., 1.2.3., 1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 и зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003, далее – ПТЭЭП.	15.05.2018
2.	Не составлен график планово-	п.п.1.2.2., 1.2.6., 1.6.3.	15.05.2018

	предупредительных ремонтов основного оборудования электроустановок детского сада на 2018 год.	ПТЭЭП;	
3.	Не обеспечено наличие однолинейных и исполнительных схем электрических соединений при нормальных режимах работы оборудования.	п.п. 1.2.2., 1.2.6., 1.5.18., ПТЭЭП	15.05.2018
4.	Не представлен протокол измерения сопротивления изоляции вводной кабельной линии 0,4кВ на ВРУ-2 (вводное распределительное устройство) детского сада.	п.п.1.2.2.,1.2.6., 2.4.28., приложение 3, п.6.2. ПТЭЭП	15.05.2018
5.	Не представлен протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок в здании склада.	п.п.1.2.2., 1.2.6., 2.12.17., приложение 3.1., табл. 37 ПТЭЭП	15.05.2018
6.	Не представлен паспорт на заземляющее устройство молниезащиты здания детского сада.	п.п.1.2.2., 2.7.15. ПТЭЭП	15.05.2018
7.	Не представлен протокол измерения сопротивления изоляции электроплиты в пищеблоке детсада.	п.п.1.2.2., 1.2.6., 2.12.17., приложение 3.1., табл. 37 ПТЭЭП	15.05.2018
8.	Не определен перечень должностей и профессий, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, отсутствует журнал установленного образца присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	п.п.1.2.2., 1.2.6., 1.4.4. ПТЭЭП, приложение 6 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.	15.05.2018
9	Не проведены испытания основных электрозащитных средств до 1000 В (указатель низкого напряжения 2 шт., перчатки диэлектрические 2 пары, ручной изолирующий инструмент).	п.п.1.2.2., 1.7.3. ПТЭЭП	15.05.2018
10	В помещениях для пребывания детей электророзетки на 220 В и выключатели установлены на высоте менее 1,8 метра от уровня пола.	п. 1.2.2. ПТЭЭП, п. 6.6.30. Правил устройства электроустановок, седьмое издание, далее – ПУЭ.	15.05.2018
11	ВРУ-0,4 кВ здания детского №2 - на вводной кабельной линии (КЛ 0,4 кВ) отсутствует бирка, указывающие марку, напряжение, сечение и наименование линии.	п.1.2.2., п. 2.4.5. ПТЭЭП	15.05.2018
12	Не обеспечено своевременное и качественное проведение технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов (ППР) всего электрооборудования детского сада, склада и пищеблока, очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи..	п.п.1.2.2., 1.2.6., 1.6.3., 2.2.17. ПТЭЭП	15.05.2018
13	ВРУ-0,4 кВ №1 пищеблок – отсутствуют или не соответствуют действительности надписи назначения присоединений.	п.п.1.2.2., 2.2.20., ПТЭЭП	15.05.2018
14	ВРУ – 0, 22 кВ склада – отсутствует	п.п.1.2.2., 2.2.20.,	15.05.2018

	предупреждающий знак по электробезопасности и надписи назначения присоединений.	ПТЭЭП	
15	Склад - отсутствует дверца с запирающим устройством рубильника ЯРВ-100.	п. 1.2.2., 1.7.2., 2.2.4. ПТЭЭП	15.05.2018
<p><b>Выводы:</b> Установленные нарушения в вопросах организации безопасной эксплуатации электроустановок, поддержания их в работоспособном состоянии, являются следствием неукomплектованности штата необходимым количеством электротехнического персонала, а также несоблюдения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и других нормативно-правовых актов.</p> <p>Рекомендуется выполнить капитальный ремонт электропроводок во всех помещениях детского сада, так как эксплуатируются они более 35 лет без капитального ремонта.</p> <p><b>Принятые меры:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Результаты обследования обсуждены с руководством учреждения, разъяснены меры административной ответственности должностных и юридических лиц за невыполнение в установленный срок предписания, выданного органом государственного контроля (надзора).</li> <li>2. По результатам проверки будут приняты меры по привлечению к административной ответственности должностного лица по статье 9.11. КоАП РФ.</li> </ol>			

Настоящее предписание выдано для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Информацию о выполнении каждого пункта предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору старшему государственному инспектору отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Кировской области Телицыну С.А. по адресу: 613440, г. Нолинск, ул.Спартака, д. 1а, тел/факс (83368) 2-13-69.

(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки, должность, фамилия, инициалы должностного лица)

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал:

старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Кировской области



С.А. Телицын

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Первый экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена:

Заведующая МКДОУ детский сад № 3 г. Нолинска



Е.А. Фёдоровых

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

«12» февраля 2018 г.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)